



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-835303
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-1600

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)

检验检测专用章




样品名称: 万能式断路器 型 号: DW15-1600 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-25 完成日期: 2021-12-17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DW15-1600; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ui: 690V; In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 30kA, Icu: 40kA; 极数: 3P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头: AC-15: Ue/Ie: AC220V/AC230V/1.5A; AC380/AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A; DC110V/0.54A;

主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-12-17

审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-12-20

签发: 许启进 签名:  日期: 2021-12-20



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注

变更信息	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
总装配图	2TZ.257.002/003.1~2	2TZ.257.002.1~2、 2TZ.257.003.1~2
基座制造商(生产厂)	浙江伯特利树脂制品有限公司	浙江伯特利电气科技有限公司
灭弧罩制造商(生产厂)	浙江达得利电器有限公司	浙江达得利电力设备有限公司
原证书编号	CQC2002010307003503	
已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-16B0203-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-NPC0307-21070707
首页	√	1	17001-NPC0307-21070707-S
报告组成	√	1	17001-NPC0307-21070707-S
安全型式试验报告	√	11	17001-NPC0307-21070707-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验